



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу

г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru>

Управление по Кировскому району

Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел: (812) 786-41-35

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района

Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел: 786-41-35

Предписание № 30-1 - 238/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 248 Кировского района Санкт-Петербурга (ГБОУ гимназия № 248 Кировского района Санкт-Петербурга), юридический адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 103, лит. А, ИНН: 7805011569, ОГРН: 1027802740570;

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника управления по Кировскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Евлоева Магомед-Сали Бембулатовича от 08 апреля 2021 года № 30-1-238

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с «21» апреля 2021 г. по «30» апреля 2021 г., Свичкаревым Александром Евгеньевичем – инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты – общеобразовательного учреждения, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 103.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.4 ст.4 ФЗ №123 «Технический регламент о требова-	01.11.2021 г.	

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор отделения надзорной деятельности отдела
надзорной деятельности и профилактической работы
Кировского района управления по Кировскому району
Главного управления МЧС России по
г. Санкт-Петербургу

Свичкарев Александр Евгеньевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН
проводившего (их) проверку)

«30» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего
при проведении проверки)

«30» апреля 2021 г.



(подпись)