



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

198095, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел. (812) 786-41-35,

E-mail: 03@78.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 30-1- 744/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 248 Кировского района Санкт-Петербурга (ГБОУ Гимназия № 248 Санкт-Петербурга), ИНН: 7805011569, ОГРН: 1027802740570, юридический адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 103.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Заместителя начальника ОНДПР Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Лознева С.А.

№ 744 от «17» ноября 2021 года

в период с «12» декабря 2021 г. по «17» декабря 2021 г.

Инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, лейтенант внутренней службы, Якименко Виктория Сергеевна

(должность, фамилия, имя Отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведено внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал директор ГБОУ Гимназии № 248 Санкт-Петербурга Антипичева Наталия Витальевна

(должности, фамилии, имена, Отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения (адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 103.)	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<i>Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя (фактически 65 дБА).</i>	<i>п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»</i>	01.08.2022г.	
2.	<i>Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами (фактически низкий уровень звука в коридоре 2 этажа при сработке звуковых оповещателей)</i>	<i>п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г; п.4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»</i>	01.08.2022г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Инспектор отделения надзорной деятельности
ОНДПР Кировского района управления по
Кировскому району Главного управления
МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Якименко Виктория Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководи-теля группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

Фамиленко Виктор Андреевич
Зам. директора по АЧ

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Фамиленко

(подпись)